

366



### dima di fissaggio della cassetta triplice BC 4034 T3

#### dotazione

La cassetta BC 4034 T3 viene fornita corredata di:

- 5 tappi Pg 29 completi di guarnizione
- 1 tappo Pg 36 completo di guarnizione
- 2 pressacavi Pg 29 completi di guarnizione
- 1 pressacavo Pg 36 completo di guarnizione
- 4 staffe metalliche con relative viti, dadi e rondelle
- 2 separelle isolanti per zona ingresso/derivazione

#### fori di drenaggio

L'apertura può essere necessaria quale scarico di condensa di particolari condizioni di ambiente.

Sfondando, tenere presente che:

- la cassetta va installata verticalmente ed i fori di drenaggio sfondati posti in basso
- il grado di protezione decade a IP44

### panel cut-out for the triple box BC 4034 T3

#### equipment

The box BC 4034 T3 is supplied fitted out with:

- 5 plugs Pg 29 with gasket
- 1 plug Pg 36 with gasket
- 2 cable glands Pg 29 with gasket
- 1 cable gland Pg 36 with gasket
- 4 climbing irons with relative screws, nuts and washers
- 2 insulating separators for connecting zone

#### drainage holes

Holes can be necessary to discharge condensation in particular ambient condition.

When knocking-out, bear in mind that:

- the box has to be mounted vertically and the drainage holes knocked-out in the bottom
- the degree of protection becomes IP44

### gabarit de fixation de la boîte triple BC 4034 T3

#### équipement

La boîte BC 4034 T3 est livrée avec:

- 5 clapets Pg 29 avec joint
- 1 clapet Pg 36 avec joint
- 2 presse-étoupes Pg 29 avec joint
- 1 presse-étoupe Pg 36 avec joint
- 4 brides métalliques avec leurs vis, écrous et rondelles
- 2 cloisons isolants pour place-entrée dérivation

#### trous de drainage

L'ouverture peut être nécessaire pour le déversement de l'eau de condensation en conditions ambiantes particulières.

En perçant se souvenir que:

- la boîte doit être installée verticalement et les trous de drainage percés placés en bas.
- le degré de protection déchoit à IP44

### Befestigungsschablone für das Dreifach-Gehäuse BC 4034 T3

#### Zubehör

Mit dem Gehäuse BC 4034 T3 werden geliefert:

- 5 Stopfen Pg 29 komplett mit Dichtung
- 1 Stopfen Pg 36 komplett mit Dichtung
- 2 Druckschrauben Pg 29 komplett mit Dichtung
- 1 Druckschraube Pg 36 komplett mit Dichtung
- 4 Metallbügel mit entsprechenden Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
- 2 isolierende Trennstücke für den Eingangs-/Ableitungs-Bereich

#### Drainagebohrungen

Diese Öffnung kann sich zum Ablassen von Kondenswasser unter besonderen Umweltbedingungen als notwendig erweisen.

Beim Durchbrechen berücksichtigen:

- Das Gehäuse muss vertikal installiert und die Drainage-bohrungen müssen unten angebracht werden.
- Bei Öffnungen sinkt der Schutzgrad auf IP44 ab.

### plantilla de fijación de la caja triple BC 4034 T3

#### dotación

La caja BC 4034 T3 se suministra equipada con:

- 5 tapones Pg 29 completos con junta
- 1 tapón Pg 36 completo con junta
- 2 prensaestopas Pg 29 completos con junta
- 1 prensaestopas Pg 36 completo con junta
- 4 fijaciones murales metálicas con los correspondiente tornillos, contratuerzas y arandelas
- 2 separadores aistantes para la zona entrada/derivacion

#### agujero de drenaje

La apertura puede ser necesaria para la descarga de la condensación en condiciones ambientales particulares.

Al agujerear tener presente que:

- la caja va instalada verticalmente y que los agujeros de drenaje deben ser practicados en la parte inferior.
- el grado de protección baja a IP44 ab.

3ISTBC4034T3 - 03.21

380

384

424

326

322

5,5

5,5